

Firma  
ELEKTRO-WINSEMANN  
GmbH & Co. KG  
Heidkamp 14  
**28790 Schwanewede**

Sachbearbeiter: KW Klaus W.  
Datum: 23.02.2008

Datenblatt Verbrauch, Kunde AA (140050)

Grundlagen:

Wohnhaus 170m<sup>2</sup>, Baujahr 2005, Mauerwerk, kein KFW-Haus!  
5 Personen, davon 4 ständig im Gebäude (Vollbeheizung).

Beheizungs-System:

Stiebel Eltron Integralanlage LWA 303 SOL, mit 2 Solar-Kollektoren,  
Lüftungsanlage mit Luft-Wärmepumpe, Warmwasser- und Heizungsanlage.  
Einzelraum-Regelung, Fussboden-Heizung, Zuluft über Wand-Aussenventile.

Rechen-Zeitraum:

Dezember 2006 bis Dezember 2007

Gesamtverbrauch Heizung:

Nachtstrom 1425 KWh  
Tagstrom 3517 KWh

Zähler-Miete:

57,29 / Jahr

**Durchschnittlicher Monatsverbrauch (incl. Ust !)**

**58,38 €/ Jahr**

Vergleich Nebenkosten:

- |                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| - Energieverbrauch Pumpen             | - enthalten   |
| - Wartungskosten Einstellungen        | - nicht nötig |
| - Schornsteinfeger-Kosten             | - nicht nötig |
| - Investition Schornstein             | - nicht nötig |
| - Anschlusskosten Gasanschluss        | - nicht nötig |
| - Zählermiete Gaszähler               | - nicht nötig |
| - Notheizung (bei Störung)            | - enthalten   |
| - Lüftungsanlage (mit Stromverbrauch) | - enthalten   |